

# CEVAP ANAHTARI - Acil Durum

EĞİTMEN

TARİH

## 1. Soru

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince, çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde acil durum planları kaç yılda bir yenilenmelidir?

✓ D) 2 yılda bir

Yönetmelik uyarınca acil durum planları; çok tehlikeli sınıfta 2, tehlikeli sınıfta 4 ve az tehlikeli sınıfta 6 yılda bir yenilenmelidir.

## 2. Soru

İşveren, acil durum ekiplerini hangi dört ana başlıkta kurmakla yükümlüdür?

✓ A) Söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında işveren, acil durum ekiplerini söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım olmak üzere dört ana başlıkta oluşturmak zorundadır.

## 3. Soru

Tahliye yollarının tasarımı ve kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

✓ B) Kaçış yolları hiçbir engelle karşılaşmayacak şekilde boş bırakılmalıdır

Kaçış yolları, tahliye anında çalışanların hızla dışarı çıkabilmesi için hiçbir engelle karşılaşmayacak şekilde tasarlanmalı ve malzeme depolama gibi engellerden arındırılmalıdır.

## 4. Soru

İlk yardım dolaplarının işyerindeki konumlandırılması ile ilgili kural nedir?

✓ B) Çalışanların kolayca ulaşabileceği, temiz ve kuru alanlarda bulunmalıdır

İlk yardım Yönetmeliği gereği ilk yardım çantaları ve dolapları kilitli tutulmamalı, herkesin kolayca erişebileceği temiz ve kuru alanlarda bulundurulmalıdır.

## 5. Soru

Deprem anında çalışma alanında sarsıntı başladığında uygulanması gereken en temel davranış hangisidir?

✓ A) Çök-kapan-tutun hareketini uygulayarak güvenli noktada sabit kalmak

Deprem anında sarsıntı devam ederken hareket etmek denge kaybına ve düşmelere neden olur; bu nedenle çök-kapan-tutun hareketi ile güvenli noktada sabit kalmak hayati önem taşır.

## 6. Soru

Acil aydınlatma sistemlerinin, elektrik kesintisi yaşandığı andan itibaren en az kaç dakika boyunca yanmaya devam etmesi zorunludur?

✓ B) 60 dakika

Yedek bataryalı acil durum armatürleri, elektrik kesintisi anından itibaren tahliyenin tamamlanması için kritik bir eşik olan en az 60 dakika boyunca yanacak kapasitede olmalıdır.

## 7. Soru

Bir acil durum tatbikatı sonrasında yapılan değerlendirme sürecinin temel amacı nedir?

✓ C) Operasyonel hataların ve koordinasyon eksikliklerinin tespit edilip iyileştirilmesi

Tatbikat sonrası değerlendirme, acil durum planlarının etkinliğini ölçmek ve operasyonel hataları objektif bir şekilde tespit ederek sistemin iyileştirilmesini sağlamak için zorunludur.

## 8. Soru

Acil durum anonslarında kullanılan ses tonu ve yönergeler nasıl olmalıdır?

✓ C) Tereddüt yaratmayacak şekilde emir kipi içeren, sakin ve otoriter

Anonslarda kullanılan ses tonu güven verici ve otoriter ancak sakin olmalıdır. 'Hemen', 'Şimdi' gibi emir kipi içeren net ifadeler panik duygusunu önlemek için tercih edilmelidir.

## 9. Soru

Bir işyerinde yangın alarmı çaldı ve çalışanlar toplanma alanına ulaştı. Bu süreçte yapılması gereken doğru hareket nedir?

✓ D) Yetkili makamlardan tehlike geçti onayı gelene kadar binaya giriş yapmamak

Acil durum tahliyesi tamamlanıp toplanma alanına ulaşıldıktan sonra, yetkili makamlar tehlike geçti onayı verene kadar binaya geri giriş kesinlikle yasaktır.

## 10. Soru

Kimyasal sızıntı tatbikatı sırasında, sızıntıya müdahale eden personelin çalışma alanından ayrılmadan önce uygulaması gereken temel prosedür nedir?

✓ A) Dekontaminasyon (arındırma) prosedürlerini eksiksiz uygulamak

Sızıntıya müdahale eden personel, çalışma alanından ayrılmadan önce kimyasal maddelerin çevreye yayılmasını önlemek adına dekontaminasyon prosedürlerini eksiksiz uygulamalıdır.