

CEVAP ANAHTARI - Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği

EĞİTMEN

TARİH

1. Soru

Yangın üçgenini oluşturan temel bileşenler göz önüne alındığında, yanma sürecini başlatan temel unsur nedir?

✓ B) Yanıcı madde

Yanıcı madde yangının temel kaynağıdır ve çevresindeki oksijenle tepkimeye girerek yanma sürecini başlatır.

2. Soru

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, A sınıfı yangınları ifade eden evrensel sembol aşağıdakilerden hangisidir?

✓ A) Üçgen

Yönetmeliğe göre A sınıfı yangınlar için üçgen, B sınıfı için kare, C sınıfı için daire ve D sınıfı için yıldız sembolü kullanılır.

3. Soru

Elektrik yangınlarına müdahale etmeden önce yapılması gereken ilk ve en kritik işlem nedir?

✓ B) Tesisin elektrik akımını kesmek

Elektrik yangınları enerji kesilmediği sürece devam eder, bu nedenle müdahale öncesinde mutlaka elektrik akımı kesilmelidir.

4. Soru

Yangın söndürücü kullanımında uygulanan PASS yönteminde, 'P' harfi hangi işlemi ifade eder?

✓ B) Pimi çek

PASS yöntemi (Pim çek, Amaçla, Sık, Süpür) uluslararası standartlaşmış bir tekniktir ve P harfi pimi çekmeyi temsil eder.

5. Soru

Sıvı yangınlarına (B sınıfı) su ile müdahale edilmesinin temel tehlikesi nedir?

✓ C) Alevlerin geniş alana yayılmasına yol açması

Yanlış söndürücü kullanımı yangını şiddetlendirebilir; sıvı yangınlarına su tutulması alevlerin geniş bir alana yayılmasına neden olur.

6. Soru

Acil durum çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru, yani dışarıya açılması kuralının temel amacı nedir?

✓ C) Tahliye sırasında kalabalığın kapıyı kolayca iterek açabilmesini sağlamak

Tahliye esnasında kapının önünde yığılan kalabalığın kapıyı iterek kolayca açabilmesi için çıkış kapıları kaçış yönüne doğru açılmalıdır.

7. Soru

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca, yangın söndürme cihazlarının periyodik bakımları en az hangi sıklıkla yapılmalıdır?

✓ D) Altı ayda bir

Yönetmelik kapsamında, yangın söndürme cihazlarının periyodik bakımları en az altı ayda bir kontrol edilmelidir.

8. Soru

Manuel yangın alarm butonlarının yerden montaj yüksekliği yönetmeliğe göre hangi aralıktadır?

✓ A) 110 ile 130 santimetre

Yönetmeliklere göre manuel yangın alarm butonlarının yerden yüksekliği 110 ile 130 santimetre arasında olmalıdır.

9. Soru

Yangın sırasında dumanlı bir ortamda tahliye yaparken hangi yöntem en güvenlidir?

✓ D) Yere yakın pozisyonda, sürünerek ilerlemek

Isınan duman ve zehirli gazlar yükselir; bu nedenle zemin seviyesi solunabilir oksijenin en yoğun olduğu bölgedir, dizler ve eller üzerinde sürünmek en güvenli yoldur.

10. Soru

Yangın söndürücü kullanarak yangına müdahale ederken, söndürücü maddeyi nereye yöneltmek en etkili sonuç verir?

✓ A) Yangının başladığı temel yakıt kaynağına (tabana)

Söndürücü madde alevlerin üstüne değil, yangının başladığı ve yayıldığı temel yakıt kaynağına (tabana) odaklanarak püskürtülmelidir.