

90 GÜN DAVRANIŞ GÖZLEM FORMU - Yangın ve Patlama Tehlikeleri

KATILIMCI AD

KATILIMCI SOYAD

GÖZLEMCİ

YÖNETİCİ

DEĞERLENDİRME TARİHİ

Kirkpatrick Level 3: Davranış Değerlendirmesi

Bu form, eğitimden 90 gün sonra katılımcının işyerindeki davranış değişikliklerini takip etmek için kullanılır. Eğitimin kalıcı etkisini ve uygulamaya geçirilme düzeyini ölçer.



Eğitim



Gün Sonra

Risk Önleme Davranışları

Sıcak çalışma alanı çevresindeki yanıcı materyalleri uzaklaştırıyor mu?

Çalışan, sıcak çalışma (kaynak, taşlama vb.) öncesinde çevredeki parlayıcı ve yanıcı maddeleri güvenli bölgeye taşıyor mu veya koruma altına alıyor mu?

Hiç 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Her Zaman

Sıcak çalışma izin prosedürüne harfiyen uyuyor mu?

Çalışan, sıcak çalışma gerçekleştirmeden önce gerekli izin formunun onaylandığını ve ilgili güvenlik önlemlerinin alındığını kontrol ediyor mu?

☐ Davranış Gözlemlendi ☐ Gözlemlenmedi

Yanıcı ve parlayıcı kimyasalları kullanmadığı zamanlarda kapalı ve etiketli kaplarda muhafaza ediyor mu?

Kimyasal maddelerin çalışma masası veya tezgah üzerinde açık bırakılmayıp, uygun depolama alanına geri kaldırıldığını gözlemleyin.

Hiç 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Her Zaman

Güvenli Çalışma Alışkanlıkları

Yangın söndürme cihazlarının önünü temiz ve erişilebilir tutuyor mu?

Yangın söndürme tüplerinin önünde herhangi bir malzeme, koli veya engel bulunup bulunmadığını gözlemleyin.

Hiç 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Her Zaman

Patlayıcı atmosfer (ATEX) bölgelerinde kıvılcım çıkarabilecek ekipman kullanımından kaçınıyor mu?

Patlayıcı veya parlayıcı gaz/toz riski olan bölgelerde, uygun olmayan el aletleri veya cihazların kullanılmadığından emin olun.

☐ Davranış Gözlemlendi ☐ Gözlemlenmedi

Acil Durum Bilinci

Acil durum çıkış kapılarını ve kaçış yollarını engelsiz bırakıyor mu?

Çalışma alanındaki acil çıkış güzergahlarında geçici depolama veya engel olup olmadığını kontrol edin.

Hiç 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Her Zaman

En yakın yangın söndürme ekipmanının yerini ve türünü biliyor mu?

Çalışana beklenmedik bir anda en yakın yangın tüpünün yeri ve o tüpün hangi tür yangınlar için uygun olduğu sorulmalıdır.

☐ Davranış Gözlemlendi ☐ Gözlemlenmedi

İletişim ve Raporlama

Yangın algılama sistemlerinde oluşan arıza veya hataları anında bildiriyor mu?

Çalışan, alarm sistemlerinde gördüğü bir aksaklığı (kabloda hasar, sensör kapağının açık olması vb.) yetkili birime rapor ediyor mu?

Hiç 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Her Zaman

Genel Değerlendirme

(Gözlemci notları ve öneriler için alan)

.....
Gözlemci İmza

.....
Yönetici İmza

.....
Tarih