

ÖN TEST - Acil Durum

AD	SOYAD	GÖREVİ	TARİH	İMZA
.....				

1. Soru

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince, çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde acil durum planları kaç yılda bir yenilenmelidir?

- ☐ A) 8 yılda bir ☐ B) 4 yılda bir
☐ C) 6 yılda bir ☐ D) 2 yılda bir

2. Soru

İşveren, acil durum ekiplerini hangi dört ana başlıkta kurmakla yükümlüdür?

- ☐ A) Söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ☐ B) Güvenlik, lojistik, sağlık ve haberleşme
☐ C) Tahliye, iletişim, teknik bakım ve güvenlik ☐ D) Yangın, deprem, sel ve kimyasal sızıntı

3. Soru

Tahliye yollarının tasarımı ve kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- ☐ A) Koridorlarda geçici olarak malzeme depolanabilir ☐ B) Kaçış yolları hiçbir engelle karşılaşmayacak şekilde boş bırakılmalıdır
☐ C) Acil durum anında tek bir çıkışa bağımlı kalınmalıdır ☐ D) Tahliye yolları sadece tehlike anında temiz tutulmalıdır

4. Soru

İlk yardım dolaplarının işyerindeki konumlandırılması ile ilgili kural nedir?

- ☐ A) Sadece yetkili personelin erişebileceği kilitli dolaplarda olmalıdır ☐ B) Çalışanların kolayca ulaşabileceği, temiz ve kuru alanlarda bulunmalıdır
☐ C) Sadece revir veya sağlık birimi içerisinde muhafaza edilmelidir ☐ D) İşyeri giriş kapısının hemen yanına sabitlenmelidir

5. Soru

Deprem anında çalışma alanında sarsıntı başladığında uygulanması gereken en temel davranış hangisidir?

- ☐ A) Çök-kapan-tutun hareketini uygulayarak güvenli noktada sabit kalmak ☐ B) Asansöre binerek zemin kata inmeye çalışmak
☐ C) Hızla merdivenlere yönelerek binayı terk etmek ☐ D) Açık alana ulaşmak için koşmaya başlamak

6. Soru

Acil aydınlatma sistemlerinin, elektrik kesintisi yaşandığı andan itibaren en az kaç dakika boyunca yanmaya devam etmesi zorunludur?

- ☐ A) 30 dakika ☐ B) 60 dakika
☐ C) 45 dakika ☐ D) 90 dakika

7. Soru

Bir acil durum tatbikatı sonrasında yapılan değerlendirme sürecinin temel amacı nedir?

- ☐ A) Çalışanların tatbikat performansına göre ödüllendirilmesi ☐ B) Sadece yasal yükümlülüğün yerine getirildiğini belgelemek
☐ C) Operasyonel hataların ve koordinasyon eksikliklerinin tespit edilip iyileştirilmesi ☐ D) Tatbikat sırasında meydana gelen maddi hasarları raporlamak

8. Soru

Acil durum anonslarında kullanılan ses tonu ve yönergeler nasıl olmalıdır?

- ☐ A) Çalışanları motive edecek şekilde heyecanlı ve yüksek sesle ☐ B) Detaylı ve uzun teknik açıklamalar içeren bilgilendirici bir tonda
☐ C) Tereddüt yaratmayacak şekilde emir kipi içeren, sakin ve otoriter ☐ D) Sadece tehlikenin boyutunu vurgulayan dramatik bir tonda

9. Soru

Bir işyerinde yangın alarmı çaldı ve çalışanlar toplanma alanına ulaştı. Bu süreçte yapılması gereken doğru hareket nedir?

- ☐ A) Eksik personel varsa kontrol etmek için hemen binaya geri girmek ☐ B) Kendi departmanındaki eşyaları kurtarmak için tekrar içeri girmek
☐ C) Toplanma alanında bir süre bekleyip onay almadan işe geri dönmek ☐ D) Yetkili makamlardan tehlike geçti onayı gelene kadar binaya giriş yapmamak

10. Soru

Kimyasal sızıntı tatbikatı sırasında, sızıntıya müdahale eden personelin çalışma alanından ayrılmadan önce uygulaması gereken temel prosedür nedir?

- ☐ A) Dekontaminasyon (arındırma) prosedürlerini eksiksiz uygulamak ☐ B) Sadece ellerini su ile yıkamak
☐ C) Derhal üzerindeki kıyafetleri değiştirmek ☐ D) Kullandığı KKD'leri (Kişisel Koruyucu Donanım) temizleyip tekrar kullanıma hazırlamak