

PRATİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME - Yangın ve Patlama Tehlikeleri

KATILIMCI AD

KATILIMCI SOYAD

DEĞERLENDİREN

TARİH

İMZA

Bu form, eğitim sonrası katılımcının pratik becerilerini değerlendirmek için kullanılır. Lütfen her bir kriteri dikkatli bir şekilde gözlemleyerek değerlendiriniz.

Hazırlık Aşaması

Sıcak çalışma yapılacak alanda parlayıcı madde kontrolü yaptı mı?

Çalışma alanı çevresindeki yanıcı/parlayıcı maddeleri uzaklaştırdı mı veya koruma altına aldı mı?

☐ Evet ☐ Hayır

Sıcak çalışma izin formunu eksiksiz doldurdu mu?

Çalışma öncesi gerekli kontrollerin yapıldığını belgeleyen izin formunu imzalattı mı?

☐ Evet ☐ Hayır

Güvenlik Önlemleri

Patlayıcı atmosfer (ATEX) riskine karşı gaz ölçümü yaptı mı?

Ortamda yanıcı gaz/buhar konsantrasyonunun güvenli sınırlar içinde olduğunu ölçüm cihazıyla doğruladı mı?

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

Uygulama Tekniği

Yangın algılama sisteminin devre dışı bırakılması gerekiyorsa önlem aldı mı?

Sıcak çalışma esnasında yanlış alarmı önlemek için gerekli prosedürü (yetkilendirme/bypass) uyguladı mı?

☐ Evet ☐ Hayır

Yangın söndürme ekipmanlarını çalışma alanına yakın konumlandırdı mı?

Olası bir yangına anında müdahale edebilmek için uygun tipte söndürücülerini hazır bulundurdu mu?

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

Sonlandırma ve Kontrol

Sıcak çalışma sonrası yangın gözetimi (fire watch) yaptı mı?

İş bitiminden sonra kor veya gizli yangın ihtimaline karşı alanı yeterli süre gözlemledi mi?

☐ Evet ☐ Hayır

Acil Durum Yönetimi

Acil durum çıkış güzergahlarının açık olduğunu kontrol etti mi?

Tahliye yollarında engel bulunmadığını ve çıkış yönlendirmelerinin görünür olduğunu doğruladı mı?

☐ Evet ☐ Hayır

Genel Değerlendirme ve Notlar

(Değerlendirici notları için alan)

Değerlendiren İmza

Tarih