



TATBİKAT DEĞERLENDİRME RAPORU

Yangın ve Acil Tahliye Tatbikatı

Yangın Acil Durum Tatbikatı

Şifa Özel Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Kadıköy, İstanbul

Bağlı Acil Durum Planı: Şifa Özel Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Doküman No	TTB-2026-278326 · Rev. 1.0
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Rapor Tarihi	29 Temmuz 2026
NACE Kodu	86.10.05
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG: 28681, 18.06.2013) Madde 11-12 ve ISO 45001:2018 Madde 8.2 (Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale) kapsamında düzenlenmiştir.

1 Tatbikat Künyesi

Doküman No	TTB-2026-278326
Revizyon / Yayın Tarihi	Rev. 1.0 · 29 Temmuz 2026
Bağlı Acil Durum Planı	Şifa Özel Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Acil Durum Türü	Yangın
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Başlangıç Saati	14:00
Uygulama Yöntemi	Saha Uygulaması
Bildirim Durumu	Habersiz
Katılımcı Sayısı	150 kişi
Tahliye/Müdahale Süresi	9 dakika
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik
Planlanan Bir Sonraki Tatbikat	15 Temmuz 2027 (yilda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)

2 Tatbikat Senaryosu

Hastane katında yangın ve hasta tahliyesi

Hastanede bir serviste yangın senaryosu üzerinden, yürüyemeyen/yatan hasta tahliyesi (yatay tahliye önceliği) ve ekip koordinasyonu habersiz tatbikatla test edilmiştir.

Senaryo Akışı

Servis yangını → alarm → yangın kompartıman kapıları → yatay tahliye (komşu güvenli bölüm) → yürüyemeyen hasta taşıma → oksijen/gaz sistemi izolasyonu → sayım.

Tatbikatta Test Edilen Hususlar

- Yangın kompartımanlama
- Yatay tahliye önceliği
- Yürüyemeyen hasta taşıma
- Medikal gaz izolasyonu

3 Katılımcı Kadrosu ve Görev Dağılımı

Görev dağılımı kaydı bulunmuyor.

4 Uygulama Zaman Çizelgesi

#	Olay / Aşama	Planlanan	Gerçekleşen	Değerlendirme
1	Servis yangın alarmı	14:00	14:00	Zamanında
2	Kompartıman kapıları kapanma	14:02	14:02	Zamanında
3	Yatay tahliye (komşu bölüm)	14:04	14:04	Zamanında
4	Yürüyemeyen hasta taşıma (battaniye/sedye)	14:05	14:06	+1 dk gecikme
5	Medikal oksijen bölge kesme	14:07	14:07	Zamanında
6	Sayım	14:09	14:09	Zamanında

5 Değerlendirme

Etkinlik Ölçüm Kriterleri

Değerlendirme Kriteri	Seviye	Açıklama
Kompartımanlama	Geliştirilmeli	Bir kompartıman kapısı kapanmadı.
Yatay tahliye önceliği	İyi	Önce komşu güvenli bölüme alındı.
Hasta taşıma	İyi	Sedye/battaniye tekniği doğru.
Medikal gaz izolasyonu	Geliştirilmeli	Bölge oksijen vanası işaretsiz, gecikti.

Ekip Performansı

Ekip	Puan (5 üzerinden)	Not
 Tahliye/Hemşire Ekibi	★★★★☆ (4)	Hasta önceliklendirme doğru.
 Söndürme Ekibi	★★★★☆ (4)	Servis müdahale doğru.
 İlk Yardım/Klinik Ekip	★★★★★ (5)	Hasta durumu takibi iyi.
 Teknik/Koruma	★★★★☆ (4)	Gaz/enerji izolasyonu düzeltilmeli.

6 Tespitler ve İyileştirme Önerileri

Tespit Edilen Uygunsuzluklar

#	Tespit / Bulgu	Öncelik
1	Bir yangın kompartıman kapısı otomatik kapanmıyor — hasta bölgesine duman/yangın yayılım riski (kritik).	YUKSEK
2	Medikal oksijen bölge kesme vanası işaretli ve prosedürde net değil.	YUKSEK
3	Yürüyemeyen hasta tahliye ekipmanı (evac chair/kızak) sayıca sınırlı.	ORTA

İyileştirme Önerileri

- Tüm yangın kompartıman kapıları test edilip otomatik kapama sağlanacak.
- Medikal gaz bölge kesme vanaları işaretlenip prosedüre bağlanacak, eğitilecek.
- Yürüyemeyen hasta tahliye ekipmanı (evac chair/kızak) artırılacak.

7 Sonuç ve Onay

İşbu tatbikat, yukarıda belirtilen senaryo çerçevesinde gerçekleştirilmiş; katılım, uygulama süreleri ve gözlemler kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen hususlar acil durum planının güncellenmesinde ve bir sonraki tatbikatın planlanmasında dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği bir sonraki tatbikatın **15 Temmuz 2027 (yılda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)** tarihine kadar yapılması planlanmaktadır.

Levent Er

İşveren Vekili

Ali Çelik

İSG Uzmanı