



TATBİKAT DEĞERLENDİRME RAPORU

Yangın ve Acil Tahliye Tatbikatı

Yangın Acil Durum Tatbikatı

Kent Market Süpermarket Zinciri A.Ş.

Çankaya, Ankara

Bağlı Acil Durum Planı: Kent Market Süpermarket Zinciri A.Ş.

Doküman No	TTB-2026-A77CBA · Rev. 1.0
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Rapor Tarihi	29 Temmuz 2026
NACE Kodu	47.11.02
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG: 28681, 18.06.2013) Madde 11-12 ve ISO 45001:2018 Madde 8.2 (Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale) kapsamında düzenlenmiştir.

1 Tatbikat Künyesi

Doküman No	TTB-2026-A77CBA
Revizyon / Yayın Tarihi	Rev. 1.0 · 29 Temmuz 2026
Bağlı Acil Durum Planı	Kent Market Süpermarket Zinciri A.Ş.
Acil Durum Türü	Yangın
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Başlangıç Saati	14:00
Uygulama Yöntemi	Saha Uygulaması
Bildirim Durumu	Habersiz
Katılımcı Sayısı	55 kişi
Tahliye/Müdahale Süresi	6 dakika
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik
Planlanan Bir Sonraki Tatbikat	15 Temmuz 2027 (yilda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)

2 Tatbikat Senaryosu

Market satış alanı/depo elektrik panosunda yangın

Süpermarkette elektrik panosu/soğutucu reyon kaynaklı yangının yoğun müşteri ve personelle tahliyesi senaryosu üzerinden habersiz saha tatbikatı gerçekleştirilmiştir.

Senaryo Akışı

Pano/reyon tutuşması → duman → alarm → elektrik kesme → söndürme müdahalesi → müşteri+personel yönlendirmeli tahliye → toplanma alanı sayımı.

Tatbikatta Test Edilen Hususlar

- Yangın algılama ve alarm
- Müşteri+personel tahliyesi
- Acil çıkış açıklığı
- Toplanma alanı sayımı

3 Katılımcı Kadrosu ve Görev Dağılımı

Görev dağılımı kaydı bulunmuyor.

4 Uygulama Zaman Çizelgesi

#	Olay / Aşama	Planlanan	Gerçekleşen	Değerlendirme
1	Duman dedektörü alarmı	14:00	14:00	Zamanında
2	Pano/reyon elektrik kesme	14:01	14:01	Zamanında
3	Söndürme müdahalesi (KKT)	14:02	14:02	Zamanında
4	Müşteri+personel tahliye anonsu	14:04	14:05	+1 dk gecikme
5	Toplanma alanı sayımı	14:05	14:05	Zamanında
6	Değerlendirme	14:06	14:06	Zamanında

5 Değerlendirme

Etkinlik Ölçüm Kriterleri

Değerlendirme Kriteri	Seviye	Açıklama
Algılama ve alarm	İyi	Alarm satış alanında duyuldu.
Müşteri tahliyesi	Geliştirilmeli	Bir acil çıkış reyon/palet ile kısmen kapalıydı.
Tahliye süresi (hedef ≤8 dk)	İyi	6 dakika.
Elektrik/soğutma izolasyonu	İyi	Pano ve reyon enerjisi kesildi.

Ekip Performansı

Ekip	Puan (5 üzerinden)	Not
👤 Söndürme Ekibi	★★★★☆ (4)	Pano müdahale doğru.
👤 Tahliye/Yönlendirme	★★★★☆ (4)	Müşteri yönlendirme iyi, çıkış açık tutulmalı.
👤 İlk Yardım Ekibi	★★★★☆ (4)	Hazır bekledi.
👤 Koruma Ekibi	★★★★☆ (4)	Kasa/giriş kontrolü düzenli.

6 Tespitler ve İyileştirme Önerileri

Tespit Edilen Uygunsuzluklar

#	Tespit / Bulgu	Öncelik
1	Bir acil çıkış reyon/palet istifi ile kısmen kapalı — yoğun müşteri tahliyesinde sıkışma riski.	YUKSEK
2	Soğutucu reyon soğutma sistemi (gaz) yangın alanına yakın, izolasyon prosedürü net değil.	ORTA
3	Yangın söndürücü konumlarından biri promosyon standı ile kapatılmış.	ORTA

İyileştirme Önerileri

- Acil çıkış önleri sürekli boş tutulacak (reyon/palet yasağı + günlük kontrol).
- Soğutma sistemi acil kesme prosedürü netleştirilip eğitilecek.
- Yangın söndürücü erişim noktaları işaretlenip açık tutulacak.

7 Sonuç ve Onay

İşbu tatbikat, yukarıda belirtilen senaryo çerçevesinde gerçekleştirilmiş; katılım, uygulama süreleri ve gözlemler kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen hususlar acil durum planının güncellenmesinde ve bir sonraki tatbikatın planlanmasında dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği bir sonraki tatbikatın **15 Temmuz 2027 (yılda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)** tarihine kadar yapılması planlanmaktadır.

Selin Koç

İşveren Vekili

Ali Çelik

İSG Uzmanı