



TATBİKAT DEĞERLENDİRME RAPORU

Yangın ve Acil Tahliye Tatbikatı

Yangın Acil Durum Tatbikatı

Renk Ofset Matbaa ve Baskı Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

Bağcılar, İstanbul

Bağlı Acil Durum Planı: **Renk Ofset Matbaa ve Baskı Hizmetleri San. Tic. A.Ş.**

Doküman No	TTB-2026-599648 · Rev. 1.0
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Rapor Tarihi	29 Temmuz 2026
NACE Kodu	18.12.01
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG: 28681, 18.06.2013) Madde 11-12 ve ISO 45001:2018 Madde 8.2 (Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale) kapsamında düzenlenmiştir.

1 Tatbikat Künyesi

Doküman No	TTB-2026-599648
Revizyon / Yayın Tarihi	Rev. 1.0 · 29 Temmuz 2026
Bağlı Acil Durum Planı	Renk Ofset Matbaa ve Baskı Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
Acil Durum Türü	Yangın
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Başlangıç Saati	14:00
Uygulama Yöntemi	Saha Uygulaması
Bildirim Durumu	Habersiz
Katılımcı Sayısı	48 kişi
Tahliye/Müdahale Süresi	5 dakika
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik
Planlanan Bir Sonraki Tatbikat	15 Temmuz 2027 (yilda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)

2 Tatbikat Senaryosu

Solvent/mürekkep deposunda yangın

Matbaada solvent ve mürekkep depolama alanında tutuşma senaryosu üzerinden, tahliye ve yanıcı sıvı yangını müdahalesi habersiz tatbikatla test edilmiştir.

Senaryo Akışı

Solvent deposu tutuşması → alarm → baskı hattı/elektrik kesme → köpük/kuru kimyasal müdahale → tahliye → sayım.

Tatbikatta Test Edilen Hususlar

- Yanıcı sıvı yangını algılama
- Elektrik/hat kesme
- Köpük/kuru kimyasal müdahale
- Tahliye ve sayım

3 Katılımcı Kadrosu ve Görev Dağılımı

Görev dağılımı kaydı bulunmuyor.

4 Uygulama Zaman Çizelgesi

#	Olay / Aşama	Planlanan	Gerçekleşen	Değerlendirme
1	Yangın alarmı	14:00	14:00	Zamanında
2	Baskı hattı/elektrik kesme	14:01	14:01	Zamanında
3	Köpük/kuru kimyasal müdahale	14:02	14:02	Zamanında
4	Tahliye	14:03	14:04	+1 dk gecikme
5	Toplanma + sayım	14:04	14:04	Zamanında
6	Değerlendirme	14:05	14:05	Zamanında

5 Değerlendirme

Etkinlik Ölçüm Kriterleri

Değerlendirme Kriteri	Seviye	Açıklama
Algılama	İyi	Alarm hızlı çalıştı.
Elektrik/hat kesme	Çok İyi	Enerji anında kesildi.
Müdahale (köpük)	Geliştirilmeli	Köpük stoğu sınırlıydı.
Tahliye süresi	Çok İyi	5 dakika.

Ekip Performansı

Ekip	Puan (5 üzerinden)	Not
🧑‍🚒 Söndürme Ekibi	★★★★☆ (4)	Su değil köpük/kuru kimyasal doğru.
🧑‍🚒 Tahliye Ekibi	★★★★★ (5)	Akış düzenli.
🧑‍🚒 İlk Yardım Ekibi	★★★★☆ (4)	Hazır bekledi.
🧑‍🚒 Koruma Ekibi	★★★★☆ (4)	Düzenli.

6 Tespitler ve İyileştirme Önerileri

Tespit Edilen Uygunsuzluklar

#	Tespit / Bulgu	Öncelik
1	Solvent deposu havalandırması bir noktada ex-proof (patlamaya dayanıklı) değil.	YUKSEK
2	Yanıcı sıvı yangını için köpük söndürücü stoğu yetersiz.	YUKSEK
3	Solvent bidonları arasında topraklama/eşpotansiyel bağlantı eksik.	ORTA

İyileştirme Önerileri

- Solvent deposu havalandırması ex-proof standardına getirilecek.
- Köpük/kuru kimyasal söndürücü stoğu artırılacak.
- Solvent transfer/depolama topraklama bağlantıları tamamlanacak.

7 Sonuç ve Onay

İşbu tatbikat, yukarıda belirtilen senaryo çerçevesinde gerçekleştirilmiş; katılım, uygulama süreleri ve gözlemler kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen hususlar acil durum planının güncellenmesinde ve bir sonraki tatbikatın planlanmasında dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği bir sonraki tatbikatın **15 Temmuz 2027 (yılda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)** tarihine kadar yapılması planlanmaktadır.

Derya Aksoy

İşveren Vekili

Ali Çelik

İSG Uzmanı