



TATBİKAT DEĞERLENDİRME RAPORU

Yangın ve Acil Tahliye Tatbikatı

Yangın Acil Durum Tatbikatı

Ahşap Mobilya ve İç Mekan San. A.Ş.

İnegöl, Bursa

Bağlı Acil Durum Planı: **Ahşap Mobilya ve İç Mekan San. A.Ş.**

Doküman No	TTB-2026-50A1A0 · Rev. 1.0
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Rapor Tarihi	29 Temmuz 2026
NACE Kodu	31.00.02
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG: 28681, 18.06.2013) Madde 11-12 ve ISO 45001:2018 Madde 8.2 (Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale) kapsamında düzenlenmiştir.

1 Tatbikat Künyesi

Doküman No	TTB-2026-50A1A0
Revizyon / Yayın Tarihi	Rev. 1.0 · 29 Temmuz 2026
Bağlı Acil Durum Planı	Ahşap Mobilya ve İç Mekan San. A.Ş.
Acil Durum Türü	Yangın
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Başlangıç Saati	14:00
Uygulama Yöntemi	Saha Uygulaması
Bildirim Durumu	Habersiz
Katılımcı Sayısı	62 kişi
Tahliye/Müdahale Süresi	5 dakika
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik
Planlanan Bir Sonraki Tatbikat	15 Temmuz 2027 (yilda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)

2 Tatbikat Senaryosu

Zımpara-boyahane bölümünde toz/solvent kaynaklı yangın

Boyahane ve zımpara hattında biriken ahşap tozu ile solvent buharının tutuşması sonucu çıkan yangının erken tespiti ve üretim sahasının tam tahliyesi senaryosu üzerinden habersiz saha tatbikatı yapılmıştır.

Senaryo Akışı

Zımpara hattı yakınında elektrostatik kıvılcım → toz/solvent tutuşması → duman dedektörü alarmı → ekiplerin göreve başlaması → boyahane havalandırmasının kapatılması → söndürme müdahalesi → tahliye → toplanma alanında sayım.

Tatbikatta Test Edilen Hususlar

- Toz patlaması/yangın algılama
- Solvent deposu izolasyonu
- Tahliye güzergâhı kullanılabilirliği
- Sayım ve eksik personel tespiti

3 Katılımcı Kadrosu ve Görev Dağılımı

Görev dağılımı kaydı bulunmuyor.

4 Uygulama Zaman Çizelgesi

#	Olay / Aşama	Planlanan	Gerçekleşen	Değerlendirme
1	Duman dedektörü alarmı	14:00	14:00	Zamanında
2	Boyahane havalandırma + elektrik kesme	14:01	14:01	Zamanında
3	Söndürme müdahalesi (KKT)	14:02	14:02	Zamanında
4	Solvent deposu vanası kapatma	14:03	14:04	+1 dk gecikme
5	Tahliye anonsu	14:04	14:04	Zamanında
6	Toplanma alanı sayımı	14:05	14:05	Zamanında

5 Değerlendirme

Etkinlik Ölçüm Kriterleri

Değerlendirme Kriteri	Seviye	Açıklama
Alarm ve haber verme	İyi	Alarm tüm sahada duyuldu, iç iletişim işledi.
Tahliye süresi (hedef ≤7 dk)	Çok İyi	5 dakikada tamamlandı.
Söndürme müdahalesi	İyi	KKT ile hızlı müdahale, ekipman yeterli.
Boyahane izolasyonu	Geliştirilmeli	Havalandırma kapatma 30 sn gecikmeli.

Ekip Performansı

Ekip	Puan (5 üzerinden)	Not
🧑‍🚒 Söndürme Ekibi	★★★★☆ (4)	Etkili müdahale.
🧑‍🚒 Tahliye/Kurtarma Ekibi	★★★★★ (5)	Güzergâh yönetimi kusursuz.
🧑‍🚒 İlk Yardım Ekibi	★★★★☆ (4)	Hazır bekledi.
🧑‍🚒 Koruma Ekibi	★★★★☆ (4)	Giriş-çıkış kontrolü düzenli.

6 Tespitler ve İyileştirme Önerileri

Tespit Edilen Uygunsuzluklar

#	Tespit / Bulgu	Öncelik
1	Boyahane davlumbaz filtresi periyodik temizlik dışında kalmış — toz birikimi yangın yükü.	YUKSEK
2	Solvent deposu acil kapatma vanasına erişim malzeme ile kısmen engelli.	ORTA
3	Bir toplanma alanı yönlendirme levhası devrik.	ORTA

İyileştirme Önerileri

- Boyahane davlumbaz/filtre haftalık temizlik programına alınacak.
- Solvent deposu vana erişim koridoru işaretlenip boş tutulacak.
- Toplanma alanı levhaları sabitlenecek ve aylık kontrol edilecek.

7 Sonuç ve Onay

İşbu tatbikat, yukarıda belirtilen senaryo çerçevesinde gerçekleştirilmiş; katılım, uygulama süreleri ve gözlemler kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen hususlar acil durum planının güncellenmesinde ve bir sonraki tatbikatın planlanmasında dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği bir sonraki tatbikatın **15 Temmuz 2027 (yılda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)** tarihine kadar yapılması planlanmaktadır.

Kemal Arslan
İşveren Vekili

Ali Çelik
İSG Uzmanı