



TATBİKAT DEĞERLENDİRME RAPORU

Yangın ve Acil Tahliye Tatbikatı

Yangın Acil Durum Tatbikatı

Marmara Grand Otel Turizm İşletmeleri A.Ş.

Muratpaşa, Antalya

Bağlı Acil Durum Planı: **Marmara Grand Otel Turizm İşletmeleri A.Ş.**

Doküman No	TTB-2026-16C3C6 · Rev. 1.0
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Rapor Tarihi	29 Temmuz 2026
NACE Kodu	55.10.02
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG: 28681, 18.06.2013) Madde 11-12 ve ISO 45001:2018 Madde 8.2 (Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale) kapsamında düzenlenmiştir.

1 Tatbikat Künyesi

Doküman No	TTB-2026-16C3C6
Revizyon / Yayın Tarihi	Rev. 1.0 · 29 Temmuz 2026
Bağlı Acil Durum Planı	Marmara Grand Otel Turizm İşletmeleri A.Ş.
Acil Durum Türü	Yangın
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Başlangıç Saati	14:00
Uygulama Yöntemi	Saha Uygulaması
Bildirim Durumu	Habersiz
Katılımcı Sayısı	120 kişi
Tahliye/Müdahale Süresi	8 dakika
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik
Planlanan Bir Sonraki Tatbikat	15 Temmuz 2027 (yilda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)

2 Tatbikat Senaryosu

Otel katında yangın ve misafir tahliyesi

Otelde bir kat koridorunda yangın senaryosu üzerinden, misafir + personel tahliyesi, kat kontrolü ve toplanma alanı sayımı habersiz tatbikatla test edilmiştir.

Senaryo Akışı

Kat yangını → alarm → yangın kapıları kapanması → kat görevlilerinin oda kontrolü → merdivenle tahliye (asansör yok) → resepsiyon/toplanma sayımı.

Tatbikatta Test Edilen Hususlar

- Yangın algılama ve kapı kapanması
- Kat oda kontrolü
- Merdivenle misafir tahliyesi
- Sayım

3 Katılımcı Kadrosu ve Görev Dağılımı

Görev dağılımı kaydı bulunmuyor.

4 Uygulama Zaman Çizelgesi

#	Olay / Aşama	Planlanan	Gerçekleşen	Değerlendirme
1	Kat yangın alarmı	14:00	14:00	Zamanında
2	Yangın kapıları kapanma	14:02	14:02	Zamanında
3	Kat görevlisi oda kontrolü	14:03	14:03	Zamanında
4	Merdivenle tahliye	14:05	14:06	+1 dk gecikme
5	Toplanma alanı sayımı	14:06	14:06	Zamanında
6	Değerlendirme	14:08	14:08	Zamanında

5 Değerlendirme

Etkinlik Ölçüm Kriterleri

Değerlendirme Kriteri	Seviye	Açıklama
Algılama ve kompartıman	İyi	Yangın kapıları kapandı, yayılım sınırlı.
Oda kontrolü	İyi	Kat görevlileri odaları taradı.
Tahliye süresi (hedef ≤10 dk)	İyi	8 dakika.
Misafir yönlendirme	Geliştirilmeli	Çok dilli yönlendirme eksik.

Ekip Performansı

Ekip	Puan (5 üzerinden)	Not
Tahliye/Kat Görevlileri	★★★★☆ (4)	Oda kontrolü ve yönlendirme iyi.
Söndürme Ekibi	★★★★☆ (4)	Kat müdahale doğru.
İlk Yardım Ekibi	★★★★☆ (4)	Hazır bekledi.
Haberleşme/Resepsiyon	★★★★★ (5)	Sayım ve kayıt net.

6 Tespitler ve İyileştirme Önerileri

Tespit Edilen Uygunsuzluklar

#	Tespit / Bulgu	Öncelik
1	Bir kat yangın merdiveni kapısı zor açılıyor — tahliye yavaşlatır.	YUKSEK
2	Misafir tahliye yönlendirmesi çok dilli (EN vb.) değil.	ORTA
3	Oda kapılarındaki tahliye krokisi bazı katlarda soluk.	ORTA

İyileştirme Önerileri

- Yangın merdiveni kapıları bakıma alınıp kolay açılır hale getirilecek.
- Tahliye yönlendirmeleri çok dilli + piktogramlı yapılacaktır.
- Oda tahliye krokileri yenilenecek.

7 Sonuç ve Onay

İşbu tatbikat, yukarıda belirtilen senaryo çerçevesinde gerçekleştirilmiş; katılım, uygulama süreleri ve gözlemler kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen hususlar acil durum planının güncellenmesinde ve bir sonraki tatbikatın planlanmasında dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği bir sonraki tatbikatın **15 Temmuz 2027 (yılda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)** tarihine kadar yapılması planlanmaktadır.

Taner Bulut
İşveren Vekili

Ali Çelik
İSG Uzmanı