



TATBİKAT DEĞERLENDİRME RAPORU

Yangın ve Acil Tahliye Tatbikatı

Yangın Acil Durum Tatbikatı

Doğu Tekstil İplik San. Tic. A.Ş.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Bursa

Bağlı Acil Durum Planı: **Doğu Tekstil İplik San. Tic. A.Ş.**

Doküman No	TTB-2026-F73A2B · Rev. 1.0
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Rapor Tarihi	29 Temmuz 2026
NACE Kodu	13.10.10
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG: 28681, 18.06.2013) Madde 11-12 ve ISO 45001:2018 Madde 8.2 (Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale) kapsamında düzenlenmiştir.

1 Tatbikat Künyesi

Doküman No	TTB-2026-F73A2B
Revizyon / Yayın Tarihi	Rev. 1.0 · 29 Temmuz 2026
Bağlı Acil Durum Planı	Doğu Tekstil İplik San. Tic. A.Ş.
Acil Durum Türü	Yangın
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Başlangıç Saati	14:00
Uygulama Yöntemi	Saha Uygulaması
Bildirim Durumu	Habersiz
Katılımcı Sayısı	84 kişi
Tahliye/Müdahale Süresi	6 dakika
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik
Planlanan Bir Sonraki Tatbikat	15 Temmuz 2027 (yilda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)

2 Tatbikat Senaryosu

İplik/harman-hallaç bölümünde toz-elyaf yangını

Harman-hallaç ve iplik hattında biriken pamuk tozu/elyafın statik/sürtünme ile tutuşması senaryosu üzerinden, tahliye ve toz yangını müdahalesi habersiz tatbikatla test edilmiştir.

Senaryo Akışı

Harman bölümü toz tutuşması → alarm → hat durdurma → toz yangını müdahalesi (KKT) → havalandırma → tahliye → sayım.

Tatbikatta Test Edilen Hususlar

- Toz yangını algılama
- Hat durdurma
- Toz yangını müdahale (su değil KKT)
- Tahliye ve sayım

3 Katılımcı Kadrosu ve Görev Dağılımı

Görev dağılımı kaydı bulunmuyor.

4 Uygulama Zaman Çizelgesi

#	Olay / Aşama	Planlanan	Gerçekleşen	Değerlendirme
1	Toz tutuşması + alarm	14:00	14:00	Zamanında
2	İplik hattı durdurma	14:01	14:01	Zamanında
3	KKT müdahale	14:02	14:02	Zamanında
4	Toz emiş/havalandırma	14:04	14:05	+1 dk gecikme
5	Tahliye	14:05	14:05	Zamanında
6	Sayım	14:06	14:06	Zamanında

5 Değerlendirme

Etkinlik Ölçüm Kriterleri

Değerlendirme Kriteri	Seviye	Açıklama
Algılama	İyi	Alarm hızlı tetiklendi.
Hat durdurma	Çok İyi	Makine hattı anında durdu.
Toz yangını müdahale	Geliştirilmeli	Bir söndürücü basıncı düşüktü.
Tahliye süresi	İyi	6 dakika.

Ekip Performansı

Ekip	Puan (5 üzerinden)	Not
🧑 Söndürme Ekibi	★★★★☆ (4)	KKT müdahale doğru (su kullanılmadı).
🧑 Tahliye Ekibi	★★★★★ (5)	Akış düzenli.
🧑 İlk Yardım Ekibi	★★★★☆ (4)	Hazır bekledi.
🧑 Koruma Ekibi	★★★★☆ (4)	Bölge kapatma düzenli.

6 Tespitler ve İyileştirme Önerileri

Tespit Edilen Uygunsuzluklar

#	Tespit / Bulgu	Öncelik
1	Elyaf toz emiş kanalları periyodik temizlik dışında — yangın yükü ve patlama riski.	YUKSEK
2	Bir yangın söndürücünün basınç göstergesi kırmızı bölgede.	YUKSEK
3	Statik elektrik topraklama noktalarından biri gevşek.	ORTA

İyileştirme Önerileri

- Toz emiş kanalları ve filtreler periyodik temizlik programına alınacak.
- Yangın söndürücüler aylık basınç kontrolüne bağlanacak.
- Statik topraklama noktaları kontrol edilip sıkılacak.

7 Sonuç ve Onay

İşbu tatbikat, yukarıda belirtilen senaryo çerçevesinde gerçekleştirilmiş; katılım, uygulama süreleri ve gözlemler kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen hususlar acil durum planının güncellenmesinde ve bir sonraki tatbikatın planlanmasında dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği bir sonraki tatbikatın **15 Temmuz 2027 (yılda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)** tarihine kadar yapılması planlanmaktadır.

Taner Bulut
İşveren Vekili

Ali Çelik
İSG Uzmanı